

**ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

КУВО ЦОДУСЗ

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРАСНОЛИПЬЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»**

396385 Воронежская область,

Репьевский район.

с. Краснолипье, ул. Ленина, 3

тел.(47374)33-3-14

e-mail:kdidpii@mail.ru

ОГРН 1033683000240

БУ ВО « Краснолипьевский дом – интернат» на письмо 06.09. 2018г по устранению предписаний пожарного надзора сообщает следующую информацию :


С 02.04.2018 по 26.04.2018 в доме –интернате была проведена плановая проверка отделом НД и ПР по Хохольскому и Репьевскому районам заместителем начальника подполковником внутренней службы Хреновым Ю.М.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения :

Напольное покрытие путей эвакуации второго этажа выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (покрытие выполнено линолеумом ,на который не представлен соответствующий сертификат) п.6 ст .Федерального закона от 22.07.2008г № 123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Произведена замена линолеума с сертификатом соответствия , срок действия до 25.08.2019года

Директор



В.В.Аралов