



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
РЕПЬЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Ушанева, д. 48, с. Репьевка, 396370
Тел./факс (47374) 2-29-79



322160 549304

Директору БУ ВО «Краснолиповский
психоневрологический интернат»

Аралову В.В.

24.01.2023 № 2-2-2022/9

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
противопожарного и санитарно-
эпидемиологического
законодательства, а также в сфере
обеспечения антитеррористической
защищенности объектов социальной
защиты

Прокуратурой района в январе 2023 года проведена проверка исполнения противопожарного и санитарно - эпидемиологического законодательства, а также соблюдения требований в сфере обеспечения антитеррористической защищенности в деятельности БУ ВО «Краснолиповский психоневрологический интернат», в ходе которой выявлены нарушения закона.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

В силу п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – ППР в РФ).

Так, в соответствии с п. 3 ППР РФ лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам

Прокуратура Репьевского района Воронежской
области

№ 2-2/Прдп1-23-20200038

противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

В ходе указанной проверки установлено, что в нарушение вышеуказанного пункта ненадлежащим образом проведено обучение работников интерната мерам пожарной безопасности, в журнале инструктажа по пожарной безопасности отсутствуют даты прохождения сотрудниками инструктажа, а в некоторых случаях отсутствуют подписи инструктируемого.

Кроме этого, в пункте 17 ППР РФ закреплено, что руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Несмотря на это, на момент проверки в нарушение вышеуказанного пункта эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, не проведены.

Исходя из содержания п. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ), граждане, являющиеся получателями социальных услуг и пребывающие в Интернате, имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

В пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» также закреплено, что организация социального обслуживания обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В связи с этим постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

Так, в соответствии с п. 9.13 СП2.1.3678-20 ограждающие устройства отопительных приборов организации должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека. В нарушение вышеуказанного пункта отопительные приборы интерната не имеют ограждающих устройств.

Кроме этого, в пункте 9.21 СП2.1.3678-20 закреплено, что потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Несмотря на это, на момент проверки в нарушение вышеуказанного пункта на стенках, а также на потолке склада пищевых продуктов интерната нарушена целостность помещений, не позволяющая осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 9.23 СП 2.1.3678-20, каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.

Вместе с тем, на момент проверки в умывальных и туалетных комнатах не имелось одноразовых полотенец для рук и ног.

Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, к основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся, среди прочих, организационно-технические, включающие разработку и реализацию целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей, техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму (п. 21), а также обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей (п. 11).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту – Закон) государством обеспечивается приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 3 Закона под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утверждены

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 (далее по тексту – Требования).

Согласно п.п. «г» п. 16 Требований в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам осуществления контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий). Вопреки вышеуказанному требованию ответственными работниками интерната осуществляется ненадлежащий контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности.

Кроме этого, в соответствии с п.п. «е» п. 16 Требований для соблюдения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов организации проводят с работниками объектов (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении. Вместе с тем, проведение вышеуказанных мероприятий осуществляется с нарушениями требований, журналы о проведении данных мероприятий не заведены.

Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее отношение к своим должностным обязанностям ответственных сотрудников интерната, а также отсутствие должного контроля со стороны руководителя интерната.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности виновных должностных лиц, допустивших перечисленные в настоящем представлении нарушения закона.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению и в течение месяца со дня его поступления о результатах рассмотрения должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

О дне рассмотрения представления должен быть заблаговременно уведомлен прокурор для обеспечения участия сотрудников прокуратуры района в рассмотрении данного представления.

Прокурор района
советник юстиции

А.А. Антипов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E17934F9A678ADE9A79775CF28EE77A8
Владелец Антипов Александр Анатольевич
Действителен с 18.03.2022 по 09.06.2023

Д.А. Завалин, тел. 8(473/4) 2-18-51

АКТ

проверки соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов, пребывающих в БУ ВО «Краснолиповский психоневрологический интернат»

с. Репьевка

24 января 2023 года

Мною, помощником прокурора Репьевского района юристом 3 класса Завалиным Д.А. с привлечением специалиста старшего инспектора ОНД и ПР Ярмонова Н.С. на основании поручения прокуратуры Воронежской области № 7/1-18-2023 от 16.01.2023 в период с 19.01.2023 по 24.01.2023 в БУ ВО «Краснолиповский психоневрологический интернат» (далее – Интернат) проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства, в ходе которой выявлен ряд нарушений закона.

В пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» также закреплено, что организация социального обслуживания обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

В силу п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – ППР в РФ).

Так, в соответствии с п. 3 ППР РФ лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

В ходе указанной проверки, в нарушение вышеуказанного пункта ненадлежащим образом проведено обучение работников интерната мерам пожарной безопасности, в журнале инструктажа по пожарной безопасности отсутствуют даты прохождения сотрудниками инструктажа, а в некоторых случаях отсутствуют подписи инструктируемого.

Кроме этого, в пункте 17 ППР РФ закреплено, что руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Несмотря на это, на момент проверки в нарушение вышеуказанного пункта эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, не проведены.

Временем выявления административного правонарушения является 19.01.2023 в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 35 минут. Время совершения административного правонарушения совпадает со временем его выявления, поскольку правонарушение носит длящийся характер и до момента его выявления устранено не было.

Местом совершения административного правонарушения является место фактического нахождения Интерната по адресу: Воронежская область, Репьёвский район, с. Краснолипье, ул. Ленина, д. 3:

Таким образом, в действиях должностного лица – директора БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» Аралова В.В., заключающихся в нарушении законодательства о пожарной безопасности, выразившемся в нарушении действующих противопожарных правил, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Помощник прокурора
Репьёвского района

юрист 3 класса

 Д.А. Завалин

АКТ

проверки соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов, пребывающих в БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат»

с. Репьевка

24 января 2023 года

Мною, помощником прокурора Репьевского района юристом 3 класса Завалиным Д.А. с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Микрюковой Р.С. на основании поручения прокуратуры Воронежской области № 7/1-18-2023 от 16.01.2023 в период с 19.01.2023 по 24.01.2023 в БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» (далее – Интернат) проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой выявлен ряд нарушений закона.

Исходя из содержания п. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ), граждане, являющиеся получателями социальных услуг и пребывающие в Интернате, имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

В пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» также закреплено, что организация социального обслуживания обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В связи с этим постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

Так, в соответствии с п. 9.13 СП 2.1.3678-20 ограждающие устройства отопительных приборов организации должны быть выполнены из материалов,

безопасных для здоровья человека. В нарушение вышеуказанного пункта отопительные приборы интерната не имеют ограждающих устройств.

Кроме этого, в пункте 9.21 СП2.1.3678-20 закреплено, что потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Несмотря на это, на момент проверки в нарушение вышеуказанного пункта на стенках, а также на потолке склада пищевых продуктов интерната нарушена целостность помещений, не позволяющая осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 9.23 СП 2.1.3678-20, каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.

Вместе с тем, на момент проверки в умывальных и туалетных комнатах не имелось одноразовых полотенец для рук и ног.

Временем выявления административного правонарушения является 19.01.2023 в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 35 минут. Время совершения административного правонарушения совпадает со временем его выявления, поскольку правонарушение носит длящийся характер и до момента его выявления устранено не было.

Местом совершения административного правонарушения является место фактического нахождения Интерната по адресу: Воронежская область, Репьёвский район, с. Краснолипье, ул. Ленина, д. 3.

Таким образом, в действиях должностного лица – директора БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» Аралова В.В., заключающихся в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившемся в нарушении действующих санитарных правил, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Помощник прокурора
Репьёвского района

юрист 3 класса



Д.А. Завалин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

с. Репьевка

24.01.2023

Прокурор Репьевского района советник юстиции Антипов А.А., рассмотрев материал проверки соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов, пребывающих в БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат»,

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение поручения прокуратуры Воронежской области № 7/1-18-2023 от 16.01.2023 прокуратурой района с привлечением в качестве специалиста старшего инспектора ОНД и ПР Ярмонова Н.С. по Репьевскому району в период с 19.01.2023 по 24.01.2023 проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» (далее – Интернат), расположенном по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Краснолипье, ул. Ленина, д. 3, в результате которой выявлен ряд нарушений закона.

Общее руководство деятельностью Интерната осуществляется директором, которым на основании приказа от 22.08.2016 № 71/л с указанной даты по настоящее время является Аралов В.В., он несет ответственность за соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности на территории Интерната.

При проверке 19.01.2023 в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 35 минут исполнения названного законодательства в Интернате установлено следующее.

В пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» также закреплено, что организация социального обслуживания обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

В силу п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – ППР в РФ).

Так, в соответствии с п. 3 ППР РФ лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

В ходе указанной проверки, в нарушение вышеуказанного пункта ненадлежащим образом проведено обучение работников интерната мерам пожарной безопасности, в журнале инструктажа по пожарной безопасности отсутствуют даты прохождения сотрудниками инструктажа, а в некоторых случаях отсутствуют подписи инструктируемого.

Кроме этого, в пункте 17 ППР РФ закреплено, что руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Несмотря на это, на момент проверки в нарушение вышеуказанного пункта эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, не проведены.

Временем выявления административного правонарушения является 19.01.2023 в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 35 минут. Время совершения административного правонарушения совпадает со временем его выявления, поскольку правонарушение носит длящийся характер и до момента его выявления устранено не было.

Местом совершения административного правонарушения является место фактического нахождения Интерната по адресу: Воронежская область, Репьёвский район, с. Краснолипые, ул. Ленина, д. 3.

Таким образом, в действиях должностного лица – директора БУ ВО «Краснолипыевский психоневрологический интернат» Аралова В.В., заключающихся в нарушении законодательства о пожарной безопасности, выразившемся в нарушении действующих противопожарных правил, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Обстоятельств, исключающих в соответствии со статьей 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность,

предусмотренными ст. 4.2 КоАП РФ, являются раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, в ходе проверки не установлено.

Указанные обстоятельства подтверждаются актом проверки от 24.01.2023, объяснением Аралова В.В. от 24.01.2023, а также иными материалами проверки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ, ст. ст. 22, 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора БУ ВО «Краснолиповский психоневрологический интернат» Аралова Валерия Викторовича, 27.04.1968 г.р., уроженца с. Краснолипове Репьевского района Воронежской области, проживающего по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Репьевка, ул. Солнечная д. 28.

Настоящее постановление вместе с материалами дела об административном правонарушении в отношении должностного лица – директора БУ ВО «Краснолиповский психоневрологический интернат» Аралова В.В. направить в порядке ст. 28.8 КоАП РФ для рассмотрения по существу в ОНД и ПР по Репьевскому району ГУ МЧС России по Воронежской области.

Прокурор Репьевского района

советник юстиции



А.А. Антипов

Мне разъяснено и понятно, что согласно ст. 51 Конституции РФ, я имею право не свидетельствовать против себя самого, своей супруги и близких родственников.

«25» 01 2022 года 
(Ф.И.О. подпись)

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Согласно ст. 30.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. Права, предусмотренные ст. 25.1, 30.1 КоАП РФ, мне разъяснены и понятны.

«25» 01 2022 года 
(Ф.И.О. подпись)

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности _____

с нарушением сроков

«25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)

С постановлением ознакомлен путем личного прочтения. Сущность постановления мне понятна.

Копию настоящего постановления о возбуждении дела об административном правонарушении получил «25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)

На извещение о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении посредством смс-сообщения, направленного на номер +7(957 864 2474), согласен.

«25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

с. Репьевка

24.01.2023

Прокурор Репьевского района советник юстиции Антипов А.А., рассмотрев материал проверки соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов, пребывающих в БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат»,

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение поручения прокуратуры Воронежской области № 7/1-18-2023 от 16.01.2023 прокуратурой района с привлечением в качестве специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Микрюковой Р.С. в период с 19.01.2023 по 24.01.2023 проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» (далее – Интернат), расположенном по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Краснолипые, ул. Ленина, д. 3, в результате которой выявлен ряд нарушений закона.

Общее руководство деятельностью Интерната осуществляется директором, которым на основании приказа от 22.08.2016 № 71/л с указанной даты по настоящее время является Аралов В.В., он несет ответственность за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории Интерната.

При проверке 19.01.2023 в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 35 минут исполнения названного законодательства в Интернате установлено следующее.

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Исходя из содержания п. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ), граждане, являющиеся получателями социальных услуг и пребывающие в Интернате, имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

В пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» также закреплено, что организация социального обслуживания обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории

Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В связи с этим постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - 'СП 2.1.3678-20).

Так, в соответствии с п. 9.13 СП 2.1.3678-20 ограждающие устройства отопительных приборов организации должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека. В нарушение вышеуказанного пункта отопительные приборы интерната не имеют ограждающих устройств.

Кроме этого, в пункте 9.21 СП 2.1.3678-20 закреплено, что потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Несмотря на это, на момент проверки в нарушение вышеуказанного пункта на стенках, а также на потолке склада пищевых продуктов интерната нарушена целостность помещений, не позволяющая осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 9.23 СП 2.1.3678-20, каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.

Вместе с тем, на момент проверки в умывальных и туалетных комнатах не имелось одноразовых полотенец для рук и ног.

Временем выявления административного правонарушения является 19.01.2023 в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 35 минут. Время совершения административного правонарушения совпадает со временем его выявления, поскольку правонарушение носит длящийся характер и до момента его выявления устранено не было.

Местом совершения административного правонарушения является место фактического нахождения Интерната по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Краснолипые, ул. Ленина, д. 3.

Таким образом, в действиях должностного лица – директора БУ ВО «Краснолиповский психоневрологический интернат» Аралова В.В., заключающихся в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившемся в нарушении действующих санитарных правил, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Обстоятельств, исключających в соответствии со статьей 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, предусмотренными ст. 4.2 КоАП РФ, являются раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, в ходе проверки не установлено.

Указанные обстоятельства подтверждаются актом проверки от 24.01.2023, объяснением Аралова В.В. от 24.01.2023, а также иными материалами проверки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ, ст. ст. 22, 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» Аралова Валерия Викторовича, 27.04.1968 г.р., уроженца с. Краснолипье Репьевского района Воронежской области, проживающего по адресу: Воронежская область, Репьевский район, с. Репьевка, ул. Солнечная д. 28.

Настоящее постановление вместе с материалами дела об административном правонарушении в отношении должностного лица – директора БУ ВО «Краснолипьевский психоневрологический интернат» Аралова В.В. направить в порядке ст. 28.8 КоАП РФ для рассмотрения по существу в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском и Хохольском районах.

Прокурор Репьевского района

советник юстиции

А.А. Антипов

Мне разъяснено и понятно, что согласно ст. 51 Конституции РФ, я имею право не свидетельствовать против себя самого, своей супруги и близких родственников.

«25» 01 2023 года
(Ф.И.О. подпись)

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Согласно ст. 30.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об

административном правонарушении. Права, предусмотренные ст. 25.1, 30.1 КоАП РФ, мне разъяснены и понятны.

«25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности _____
С нарушением согласия

«25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)

С постановлением ознакомлен путем личного прочтения. Сущность постановления мне понятна.

Копию настоящего постановления о возбуждении дела об административном правонарушении получил «25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)

На извещение о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении посредством смс-сообщения, направленного на номер +7 (957) 864 2478, согласен.

«25» 01 2022 года И.В.В. Иванов
(Ф.И.О. подпись)